



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE AMBIENTE

Prot. n.

40/906

Cerignola

18 febbraio 2016

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le A.S.L. FG

Viale Giuseppe di Vittorio n. 21

71042 CERIGNOLA

OGGETTO: Impianto di depurazione a servizio della città.

A seguito di numerose segnalazioni pervenute da cittadini, i quali lamentano emissione di cattivi odori provenienti dall'impianto di depurazione posto su Strada Vicinale Corso Pila, con la presente si chiede di intervenire con la massima urgenza per accertare la eventuale pericolosità degli stessi.

Con l'occasione è opportuno constatare anche lo sversamento, a valle, dei reflui di lavorazione dell'impianto depurativo, al fine di verificare se rientrano nei valori consentiti dalla normativa legislativa in materia.

Si resta in attesa di cortese sollecito riscontro.

Cordiali saluti



IL SINDACO
Avv. Franco Mezza



CITTÀ DI CERIGNOLA
SETTORE AMBIENTE

Prot. n. 5919

All. n. 2

Cerignola, 26 FEB. 2016

→ Spett.le Comando Carabinieri Tutela per l'Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico
Via Caduti di tutte le guerre, 15/17
70100 - BARI (BA)
noebacdo@carabinieri.it

e.p.c. Sig. Sindaco
" Sig. Assessore all'Ambiente
S E D E

Oggetto: Impianto di depurazione a servizio del Comune di Cerignola.

A seguito di segnalazioni da parte di cittadini circa l'emissione di cattivi odori provenienti dall'impianto di depurazione posto su Strada Vicinale Corso Pila, è stata interessata la A.S.L. FG di Cerignola, con nota prot. n. 40/Gab del 18.02.2016, ad accertare la eventuale pericolosità degli stessi oltre che verificare le condizioni igienico sanitarie dei reflui a valle di detto impianto.

In data 18.02.2016 l'A.S.L. FG, con nota prot. n. 5287 del 22.02.2016, ha risposto alla nostra nota sopra citata comunicando che causa maltempo non è stato possibile effettuare il sopralluogo richiesto e, che, comunque nelle immediate vicinanze non hanno avvertito sgradevoli odori.

Tanto si segnala per opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMBIENTE
GEOM. MARINO RUSSO



IL DIRIGENTE
DOTT.SSA DANIELA CONTE



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE AMBIENTE

Prot. n. 10151

Cerignola, 06 APR. 2018

RACCOMANDATA A.R.

Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie 6/8 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Acquedotto Pugliese Spa
Direzione Operativa
Via Cognetti, 36
70121 Bari

Acquedotto Pugliese Spa
Via Scillitani, 5
71100 Foggia

Provincia di Foggia
Via Telesforo, n° 20
71122 Foggia

ARPA Puglia
Via Giuseppe Rosati, n° 139
71121 Foggia

Pura Depurazione S.r.l.
Viale V.E. Orlando s.n.
70123 Bari

Simeone S.r.l.
Via dei Trainieri Z.I.
71042 Cerignola

Spett.le ASL FG
Viale Giuseppe Di Vittorio, n° 21
71042 Cerignola

Spett.le NOE Bari
sba37124@pec.carabinieri

Comando di Polizia Municipale

e, p.c.

Prefettura di Foggia
Corso Garibaldi
71100 Foggia

Al Sindaco
Assessore all'Ambiente
Loro Sedi

Oggetto: Diffida- Impianto di depurazione a servizio della città.

Come noto e come già segnalato da questo Ente, da tempo la città è invasa da un cattivo odore, presumibilmente proveniente da un 'non regolare' funzionamento del depuratore cittadino.

Purtroppo, negli ultimi giorni, questo problema ha raggiunto livelli preoccupanti, tanto da rendersi necessario un imminente intervento dei destinatari della presente, al fine di individuare le cause e programmare in tempi brevi interventi risolutivi.

Cio' premesso, si diffida gli Enti destinatari ad intervenire e dare esito alla presente nel breve termine di sette giorni dal ricevimento, anticipando sin d'ora che è intenzione di Questo ufficio, in caso di mancato riscontro, procedere anche a denunciare le omissioni e notificare le autorità giudiziarie competenti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Ufficio Ambiente
geom. Marino Russo



Il Dirigente
ing. Clorinda Izzillo





CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Minuta
2^a Circolazione
S. R. 112/16

Prot. N. 10879

13 APR. 2016
Cerignola,

OGGETTO: Impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Cerignola – Valori non conformi ai parametri di cui al D. Lgs. n° 152/2006.

Notifica a mezzo pec - fax

Prefettura di Foggia
Corso Garibaldi
71100 Foggia
Protocollo pref@pec.interno.it

Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie 6/8 Z.I.
70026 Modugno (BA)
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Acquedotto Pugliese Spa
Direzione Operativa
Via Cognetti, 36
70121 Bari
certificazioni@pec.asp.it

Acquedotto Pugliese Spa
Via Scillitani, 5
71100 Foggia
acquedotto.pugliese@pec.asp.it

Provincia di Foggia
Via Telesforo, n° 20
71122 Foggia
protocollo@vetti.provincia.foggia.it

ARPA Puglia
Via Giuseppe Rosati, n° 139
71121 Foggia
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le ASL FG
Viale Giuseppe Di Vittorio, n° 21
71042 Cerignola
aslfg@mailcert.aslfg.it

Spett.le NOE Bari
sba37124@pec.carabinieri.it

Pura Depurazione S.r.l.
Viale V.E. Orlando s.n.
70123 Bari
Fax 0802344602

Simeone S.r.l.
Via dei Trainieri Z.I.
71042 Cerignola
Fax 0885443749

Comando di Polizia Municipale
Al Dirigente Area Tecnica – Servizio LL.PP.
Assessore all'Ambiente
Loro Sedi

Si fa seguito alla conferenza di servizio tenutasi il giorno 19 febbraio u.s. alle ore 10,00 presso l'Ufficio Ambiente di questo Comune, comunicando che continuano a pervenire segnalazioni di cattivi odori provenienti dalla rete fognaria cittadina nonché dall'impianto di depurazione.

Considerato che in detta conferenza di servizio i funzionari presenti dell'AQP avevano assicurato di risolvere le problematiche di natura odorogene, nelle more di ampliare l'impianto esistente.

Considerato che, come sopra evidenziato, a tutt'oggi il problema non è stato risolto, con la presente si invitano le SS.LL. a partecipare alla conferenza di servizio che si terrà il giorno 18 aprile p.v. alle ore 11,00 c/o l'Ufficio Ambiente per un proficuo confronto teso alla individuazione delle specifiche competenze di ognuno e delle attività urgenti e non più prorogabili da intraprendere per la risoluzione della problematica, nonché, da parte dei funzionari dell'AQP, quali azioni si vogliano intraprendere per mitigare i cattivi odori, nonché aggiornare questa Amministrazione circa i lavori di ampliamento.

Si chiede una conferma di partecipazione inoltrando la stessa al n° di fax 0885/410297.

Cordiali saluti.

Il Sindaco
Avv. Francesco Metta





CITTÀ DI CERIGNOLA
SETTORE AMBIENTE

CONFERENZA DI SERVIZIO DEL 18.04.2016

VERBALE

In data 13.04.2016 con nota prot. n. 10879 il Sindaco di Cerignola, avv. Franco Metta, ha indetto la conferenza di servizio per la data odierna, alle ore 11,00, avente ad oggetto: "Impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Cerignola - Valori non conformi ai parametri di cui al D.lgs n. 152/2006.

A detta conferenza sono stati invitati, a mezzo pec o fax, gli Enti e le società qui di seguito elencate che hanno presenziato con il personale all'uopo delegato a partecipare e indicato di fianco al nominativo dell'Ente o Società invitata:

- | | |
|--|---|
| 1) Prefettura di Foggia | - delegato <u>ASSENTO</u> |
| 2) Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche | - delegato <u>ASSENTO</u> |
| 3) Acquedotto Pugliese spa - Direzione Operativa | - delegato <u>ing. NICOLA TSOLIKAS</u> |
| 4) Acquedotto Pugliese spa - Foggia | - delegato <u>" "</u> |
| 5) Provincia di Foggia | - delegato <u>ASSENTO</u> |
| 6) ARPA Puglia | - delegato <u>ASSENTO</u> |
| 7) NOE di Bari | - delegato <u>ASSENTO</u> |
| 8) ASL FG | - delegato <u>ASSENTO</u> |
| 9) Soc. Pura Depurazioni srl | - delegato <u>ASSENTO in punto non</u> |
| 10) Società Simeone srl | - delegato <u>Vincenzo Caracciolo</u> <u>in punto non</u> |

Alle ore 12.30 si inizia la conferenza di servizio. L'Assessore all'Ambiente prem. Antonio Liacchetti, ha intento a rappresentarlo dell'Assessorato di tutti gli invitati ed eccezione del personale dell'Acquedotto e dell'impresa di lavoro. Incomincerà rinnovando un formale invito ai rappresentanti dell'AQP di



Città di Cerignola

Il Sindaco

Prot. n. 11039 - 85 /Gab. Sind.

Cerignola, 14 APR 2016

Procura della Repubblica di
FOGGIA

procura.foggia@giustizia.it

DEPURAZIONE

Comando Carabinieri Nucleo Operativo
Ecologico - NOE

BARI

noebacdo@carabinieri.it

Comando Carabinieri per la Tutela della
salute - NAS

BARI

Fax 080 5539444

ARPA PUGLIA Agenzia Regionale per la
Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

BARI

info.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ACQUEDOTTO PUGLIESE

BARI

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

OGGETTO: Impianto di depurazione a servizio dell'abitato di
Cerignola.

L'ultimo sopralluogo del Responsabile Nucleo Ambientale
della Polizia Municipale, Maria Puro, presso l'impianto di
depurazione a servizio dell'abitato di Cerignola è datato 8 aprile
2016.



Città di Cerignola

S. Sindaco

Area del depuratore e zone limitrofe sono risultate, per l'ennesima volta, interessate da miasmi, che rendono in zona l'aria asfissiante.

Personalmente ho verificato come siamo impossibile respirare quell'aria per più di 5/10 minuti.

Poi, ho dovuto correre a riprendere respiro in una auto, con i finestrini rigorosamente chiusi.

Nel fascicolo della Polizia Municipale ho rinvenuto una serie di verifiche, aventi lo stesso oggetto e contenenti le stesse valutazioni.

Alcune risalgono addirittura all'anno 2012.

Non mi consta che siano state adottate iniziative per verificare la sussistenza di responsabilità penali e per adottare iniziative a preventiva tutela della salute pubblica.

La Città di Cerignola è quotidianamente interessata dall'intollerabile fenomeno del propagarsi di questi miasmi, con conseguenti disagi che, per particolari categorie di cittadini a più alto rischio, rappresentano già oggi un concreto e reale pericolo per la salute pubblica.

Di concerto con il Comando della Polizia Municipale e con la Avvocatura Comunale sto predisponendo, per quanto di mia stretta competenza, una ordinanza sindacale, che disponga interventi immediati, facendone carico agli Enti e Società preposti a garantire il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione.

All'ARPA ho chiesto, e reitererò la richiesta, un urgente intervento di verifica e controllo, oltre ad una relazione tecnica sulla entità e cause del fenomeno.

Non mi sfugge che una delle problematiche rilevanti potrebbe essere il fenomeno degli sversamenti abusivi nella rete fognante.

Considerata la modestia dei mezzi e del personale della Polizia Municipale non posso pretendere che il fenomeno illecito sia represso con le sole potenzialità del Corpo.

Mi corre - dunque - l'obbligo di reiterare la denuncia di quanto lamentato e di rinnovare la formale richiesta perché nell'ambito delle rispettive competenze, ogni soggetto in indirizzo attivi le



Città di Cerignola

Il Sindaco

proprie competenze per garantire sia la eliminazione di quanto denunciato sia la più ampia ed estesa opera di prevenzione.

I miei cittadini attendono risposte.

Non posso che, a mia volta, richiederle con il massimo rispetto, ma con assoluta fermezza a quanti con il presente atto mi rivolgo, nell'ambito delle rispettive competenze.

Da Palazzo di Città

Il Sindaco
avv. Francesco Metta



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE AMBIENTE

Prot. n. 37838

Cerignola 22 DIC. 2016

ANUNCIA CORP. FORESTALE

Al Corpo Forestale dello Stato
Stazione di Cerignola

Al Comando di Polizia Municipale
sede

→ e.p.c. Acquedotto Pugliese
Via Scillitani n. 5
Acquedotto.pugliese@pec.aqp.it.
71121 - FOGGIA

e, p.c. Al Sig. Sindaco
e, p.c. All'Assessore All'Ambiente

Loro Sedi

OGGETTO: impianto di depurazione a servizio dell'abitato.

Si fa seguito alla nota prot. n. 37301 del 19.12.2016 dell' A.Q.P. con la quale viene segnalato lo scarico in fogna pubblica di liquidi di acque di vegetazione non conformi ai parametri di legge.

Pertanto, con la presente, si chiede, di voler effettuare i controlli sul territorio tanto al fine di prevenire detti scarichi illeciti.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente
Geom. Marino RUSSO



IL DIRIGENTE
ing. Clorindo Izzillo



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE AMBIENTE

Prot. n. 14826

Cerignola 22 maggio 2017

Trasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del d.lgs.n. 82/2005

Spett.le Acquedotto Pugliese spa
Direzione Operativa
Via Cognetti n. 36
70121 B A R I
gestione.impiantidepurazione@pec.aqp.it

“ Acquedotto Pugliese spa
Via Scillitani n. 5
71121 F O G G I A
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

e,p.c. Sig. Sindaco
“ Sig. Assessore all'Ambiente
S E D E

OGGETTO: Impianto di depurazione a servizio della città.
Problemi odorigeni

Con la presente si segnala che da alcuni giorni nell'abitato si percepiscono, all'olfatto, problemi odorigeni provenienti dall'impianto di depurazione.

Pertanto si chiede di provvedere, con la massima urgenza, alla risoluzione del problema notiziando questo Ufficio Ambiente.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE'UFFICIO AMBIENTE

geom. Marino Russo



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ing. Clorindo Izzillo